

Dn. 27.06.2022 r.

Znak sprawy: RRGK.7021/37/2022

Zamawiający:  
Gmina Rokietnica

## Odpowiedzi na pytania (nr 2) Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków**

- I. **Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. Zm.) w związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców Zamawiający wyjaśnia, jak poniżej:**

**Pytanie nr 1 z dnia 24.06.2022 r. :**


W obowiązującym „Kosztorysie ofertowym” branży „Instalacje elektryczne” Zamawiający obok robót związanych ze zmianą lokalizacji paneli fotowoltaicznych zamontowanych obecnie na gruncie, wyszczególnił również konieczność demontażu i ponownego montażu : konstrukcji pod panele , paneli fotowoltaicznych i pozostałych elementów instalacji fotowoltaiki zamontowanych na powierzchni dachu budynku. Na udostępnionym PZT widoczna jest tylko instalacja zamontowana na gruncie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PZT, Wykonawca ma dokonać demontażu, a następnie ponownego montażu wyłącznie elementów instalacji fotowoltaicznej zamontowanych na gruncie.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o odpowiednią modyfikację kosztorysu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający po analizie pytania oraz zgodnie z wyjaśnieniem projektanta, wykreśla poz. 37 w „kosztorysie ofertowym” branży „instalacje elektryczne” oraz potwierdza, że Wykonawca ma dokonać demontażu, a następnie ponownego montażu wyłącznie elementów instalacji fotowoltaicznej zamontowanych na gruncie zgodnie z PZT.

  
WÓJT  
Gminy Rokietnica  
mgr Witold Szajny