

miejsowość data : Rokietnica 23.05.2011 r.

znak sprawy: RG-2222/1/2011

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na:

**„Remont obiektu sportowego w m. Rokietnica, poprzez wykonanie: ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i montażu trybuny „**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

1. Ogrodzenie zew. stadionu, poz. 3 - Brama przesuwana o dł. 6,00 m.

*Pytanie nr 1* : Jaka brama – czy przesuwana ręcznie, czy z napędem mechanicznym.

*Odpowiedź*: Brama stalowa z profili zamkniętych – wypełnienie z prętów kwadratowych , napęd ręczny.

2. Ciągi piesze i komunikacyjne, poz. 7 – Przemieszczanie spycharkami ziemi na odl. do 100m. ( w ilości 1002 m<sup>3</sup>) + dowieszenie ziemi z odl. do 2 km (w ilości 1000 m<sup>3</sup>)  
Podana podstawa wyceny KNR 2-01/0229/02 zabezpiecza tylko zakres odspojenie i przemieszczenie mas ziemi na odl. 10 m.

*Pytanie nr 1* : Czy należy doliczyć dodatkowe przemieszczanie na brakujące w w/w tablicy 90 m; jednocześnie prosimy o podanie wyceny dla brakującego zakresu robót.

*Odpowiedź*: Proszę przyjąć przemieszczenie spycharkami ziemi na odległość 80 m.  
Podstawa wyceny: KNR 2-01/0229/11

*Pytanie nr 2* : j. w. dodatkowe wykopy z załadunkiem, dowieszeniem z odl. 2 km ( w ilości 1000 m<sup>3</sup>), przemieszczeniem i plantowaniem oraz zagęszczeniem. Prosimy podać podstawę wyceny dla brakującego zakresu robót.

*Odpowiedź*: Wykonanie nasypów mechanicznych z gr. kat. II-IV z transportem urobku z odl. do 2 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów.  
Podstawa wyceny: KNR 2-01/0408/02, + 2-01/0211/04, + KNR 2-01/0214/02

*Pytanie nr 3*: Czy koszt pozyskania ziemi zabezpieczy Inwestor?.

*Odpowiedz*: Koszt pozyskania ziemi poniesie Wykonawca.

Wójt Gminy w Rokietnicy