

miejsowość data : Rokietnica 12.04.2013 r.

znak sprawy: 7013.2.2013

OFERENCI składający zapytania
Strona internetowa Gminy Rokietnica

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na:

„Budowa trybuny wraz zadaszeniem przy istniejącej płycie boiska w miejscowości Rokietnica na dz. nr: 990/1,1015/12,,

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – czy muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami? /odpowiedz/: **nie**
2. Kostka brukowa - rodzaj, kolor i grubość?. /odpowiedz/ : holand, szara gr. 6 cm., jest ułożona na stadionie i nie ma potrzeby zakupu nowej.
3. malowanie konstrukcji - rodzaj i kolor farby? / odp./ farba poliuretanowa 9123 jasno niebieski RAL 5012
4. czy można zastosować blachę trapezową T55? /odp./ można zastosować blachę trapez TR 60 lub 55 w kolorze REAL 9006
5. rynny i rury spustowe - ocynkowane, czy powlekane? /odp./ blacha powlekana w kolorze RAL 9006.

Wójt Gminy w Rokietnicy