

Nr sprawy: 7013.3.2014

Miejscowość, 2014-07-28

Nazwa wykonawcy: **Oferenci składający zapytania,
strona internetowa Gminy Rokietnica,**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy należy wycenić wyposażenie gabinetów w meble?, odp. **Nie.**
2. Parametry techniczne wykładziny rulonowej: **Rekord 42 PUR, 34/43, antystatyczna od R11, gr. warstwy ścieralnej 0,8 mmm, grupa T.**
3. Wykonanie przyłącza energetycznego **nie** jest w zakresie przetargu.
4. Montaż licznika 3 fazowego w złączu licznikowym: **nie** jest w zakresie przetargu – /wykona Rejon Energetyczny/.
5. Jakiej klasy płytki posadzkowe – **klasa ścieralności IV-V, gr. 10 mm, R-11.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

[] W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[] Inne informacje dla wykonawcy

WÓJT
Gminy Rokietnica
Bożena Gmyrek
Kierownik zamawiającego

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy